



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
улица Студенческая, 5А, город Ханты-Мансийск; телефон: +7 (3467) 351-802; E-mail: gochshm@guhmao.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
улица Студенческая, 5А, город Ханты-Мансийск; телефон: +7 (3467) 351-839; E-mail: gpnugps@guhmao.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Когалыму)
проспект Нефтяников, 3, город Когалым, 628483; телефон: +7 (34667) 4-41-81; E-mail: nadzorgpn@mail.ru

Предписание № 18/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

« 13 » апреля 20 21 года
(дата составления предписания)

Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования

«Дом детского творчества» города Когалыма

(МАУ ДО «ДДТ»; ОГРН 1028601442638; ИНН 8608040668),

в лице директора МАУ ДО «ДДТ» Михалик Натальи Анатольевны.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора города Когалыма
(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору от 11.03.2021 № 18-ПБ, статьи 6 Федерального закона РФ
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 69-ФЗ),

в период с 16 часов 30 минут 16.03.2021 до 16 часов 00 минут 13.04.2021,

проведена **плановая, выездная** проверка

Главным государственным инспектором города Когалыма по пожарному надзору,
начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы

(по городу Когалыму) управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре,

майором внутренней службы Матющенко Александром Александровичем,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего (-их) проверку,

в отношении объекта защиты:

«Дом детского творчества, назначение: нежилое, общая площадь 1776,6 кв. м.

(«Часть № 2 здания»)), находящегося в оперативном управлении МАУ ДО «ДДТ»,
на основании свидетельства о государственной регистрации права
от 26.01.2015 серии 86-АБ № 802409 (повторное, в замен свидетельства от 17.04.2008),
расположенного по адресу: 628484, Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Когалым,
улица Прибалтийская, 17А, часть № 2.

наименование объекта защиты (надзора) и его адрес)

совместно с:

1. Михалик Натальей Анатольевной – директором МАУ ДО «ДДТ»,
законным представителем МАУ ДО «ДДТ».

2. Пугач Наталией Олеговной – заместителем директора
по административно-хозяйственной работе МАУ ДО «ДДТ».

3. Землянским Владимиром Павловичем – директором
общества с ограниченной ответственностью «Спецмонтажприбор»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В соответствии с ФЗ № 69-ФЗ, необходимо устранить следующие нарушения
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
	Содержание «Дом детского творчества» МАУ ДО «ДДТ», по адресу: город Когалым, улица Прибалтийская, 17А, часть № 2 (далее по тексту – объект защиты; здание).			Ф 4.1
1.	На поэтажных сборных воздуховодах системы общеобменной вентиляции в местах присоединения их к коллектору объекта защиты, а также в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (помещения складского назначения), отсутствуют противопожарные нормально открытые клапаны.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 9 ст. 85, ч. 13 ст. 88, ст. 138 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приказ Росстандарта от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении перечня документов...»; подп. а), в) п. 6.10 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»	02.08.2021	
2.	По направлению движения к пожарному гидранту (водоисточнику) отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью (либо световыми указателями, подключёнными к сети электроснабжения и включёнными в ночное время или постоянно), с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 48 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	02.08.2021	

3.	В подвале здания (<i>помещения №№ 1, 5, 11, согласно экспликация к поэтажному плану подвального этажа технического паспорта</i>) допускается хранение продукции, оборудования, мебели и других предметов. (<i>По факту размещены бытовая техника, бытовая химия, картонные изделия, мебель, горючая упаковка, посуда, текстиль и т.д.</i>).	подп. б) п. 16 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	02.08.2021	
4.	Не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крыше, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (<i>не реже 1 раза в 5 лет</i>).	подп. б) п. 17 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	02.08.2021	
5.	На объекте защиты не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения в соответствии с технической документацией изготовителя, с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения).	п. 13 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	02.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе подать, в течение пятнадцати дней с даты получения, возражение в письменной форме вышестоящему должностному лицу, либо в трёхмесячный срок обжаловать настоящие предписания в целом или его отдельные положения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 ФЗ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНДиПР (по г. Когалыму)
 УНДиПР Главного управления МЧС России
 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре,
 Главный государственный инспектор города Когалыма
 по пожарному надзору
 Матющенко Александр Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 13 » апреля 2021 года



Предписание для исполнения получил (-а):

У. В. В. В.
 (подпись)

директор МАУДО «ДРТ» Мисошкин А. А.
 (должность, фамилия, инициалы)

« 13 » 04 2021 года

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (-их) проверку)

Копия предписания направлена: _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)