



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

Прокуратура города Когалыма

ул. Сопочинского, д. 3

г. Когалым, Россия, 628486

тел. 8 (34667) 4-01-90, факс 4-04-42

22.12.2021 № 07-09-2021

Директору МАУ «ДДТ»

Михалик Н.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Прокуратурой города проведена проверка соблюдения законодательства в сфере исполнения законодательства о безопасности детей во время их пребывания в образовательных организациях, в том числе законодательства о противодействии терроризма.

В силу п. 4 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее - Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ) противодействием терроризму является деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе, по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма), выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом), минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ, в Российской Федерации одним из основных принципов противодействия терроризму является минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.

Минимизация последствий проявлений терроризма заключается в принятии мер по соблюдению действующего законодательства, направленного на предупреждение возникновения ситуаций, в которых может пострадать население или имущество.

Основными задачами противодействия терроризму являются: выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма; обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств.

КД № 016511

Согласно п. п. «д» п. 11 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом РФ 05.10.2009, одной из основных задач противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств.

Пунктом 4 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее - Постановление № 1006) определен перечень объектов (территорий), подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации организаций и подлежащих антитеррористической защите, в который входят, в том числе, образовательные организации.

В ходе проверки, проведенной в Муниципальном автономном учреждении «Дом детского творчества» (далее - МАУ «ДДТ») установлено, что в образовательной организации выявлены нарушения требований антитеррористической защищенности объектов, которые могут способствовать нарушению безопасности участников образовательного процесса и антитеррористической защищенности МАУ «ДДТ» как потенциального объекта террористических посягательств.

В нарушение требований п. 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», п. п. «в» п. 21 Постановления № 1006, обучение работников МАУ «ДДТ» действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта, а также о порядке действий при обнаружении на объектах посторонних лиц или подозрительных предметов, при угрозе совершения террористического акта, надлежащим образом не проводится. Об этом свидетельствуют факты недостаточной организации профессиональной подготовки работника охранной организации, в частности, отмечены слабые знания в области действия охранника в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе, в условиях террористической опасности, при обнаружении подозрительного предмета, а также действий при пожаре.

Кроме того, охрану объекта, согласно договору на оказание охранных услуг, осуществляет 1 охранник, что является недостаточным и способствует возможности беспрепятственного прохода посторонних лиц в здания образовательной организации, а также не обеспечивает защиту объекта охраны от террористических посягательств.

Более того, в нарушение ст. ст. 11, 12.1 Федерального закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», частным охранником не соблюдается должностная инструкция, отсутствует личная карточка охранника, при себе не имеется специальных средств, резиновая палка, ручной металлоискатель.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее –

ФЗ-123), правовой основой технического регулирования в области пожарной безопасности являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации.

Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности установлены «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила № 1479).

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ - 69), руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности, включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Проведенной проверкой установлено, что в здании МАУ «ДДТ» расположенном по адресу: г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 17А, нарушаются требования пожарной безопасности. В результате ненадлежащего обеспечения руководством режима пожарной защищенности объекта, создаются условия, способствующие возгоранию и гибели людей.

Так, в нарушение п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст.ст. 83, 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ); п. 23 «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила № 1479); подпунктов 5.5, 5.7, 6.6.7, приложение «А» ГОСТ Р 12.2.143-2009 «ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»; приложение «Ж», «И» ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», в помещениях объекта защиты первичные средства пожаротушения не обозначены знаками пожарной безопасности.

В нарушение п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 5 Правил № 1479; п. 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», планы эвакуации, расположенные на лестничной клетке между первым и вторым этажом, между вторым и третьим

этажом, не вывешены на стене в соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации.

В нарушение подпункта «к» п. 16 Правил № 1479, на объекте защиты допускается хранение горючих материалов в подлестничном пространстве.

Выявленные нарушения способствуют снижению эффективности мер по антитеррористической защищенности зданий объектов с массовым пребыванием людей в городе, тем самым создают предпосылки к возможному совершению диверсионно-террористического акта на объектах с массовым пребыванием людей, в том числе, несовершеннолетних, и подлежат немедленному устранению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление в тридцатидневный срок с момента поступления с участием прокурора и принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о принятии мер к лицам, допустившим указанные нарушения закона.

3. О дате и времени рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокуратуру г. Когалыма в письменной форме.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокуратуру города в установленный законом срок.

Заместитель прокурора города



Р.Н.Гильманов