

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества» города Когалыма
(МАУ ДО «ДДТ»)

ул. Прибалтийская, 17 А, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (Тюменской области), 628484, факс (34667) 2-00-94, тел. (34667) 2-31-94, ОКПО 55443061, ОГРН 1028601442638, ИНН/КПП 8608040668/860801001

«13» февраля 2019г.

№40

Начальнику территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре
в г. Когалыме
Казанцеву И.С.

Уважаемый Иван Сергеевич!

Администрация МАУ ДО «ДДТ» сообщает о принятых мерах по устранению нарушений (предписание №232 от 04.12.2018г. территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме), выявленных в ходе проверки, согласно распоряжения органа государственного контроля о проведении плановой проверки от 24.10.2019г. №379.

№ п/п	Выявленные нарушения	Принятые меры
1.	При хореографическом зале оборудовать помещение для переодевания отдельно для мальчиков и девочек.	При хореографическом зале оборудовано помещение для переодевания отдельно для мальчиков и девочек.
2.	Помещение для переодевания при хореографическом зале оборудовать раковиной с подводкой горячей и холодной воды со смесителем.	Помещения для переодевания при хореографическом зале оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды со смесителями.
3.	Довести уровень искусственной освещенности в кабинетах № 107 (Пресс-клуб), № 206 (Ансамбль народной песни «Росинка») до нормируемых показателей (300- 500 Лк).	В кабинетах № 107 (Пресс-клуб), № 206 (Ансамбль народной песни «Росинка») установлены дополнительные источники искусственного освещения.
4.	В хореографическом зале (кабинет № 305) заменить перегоревшие источники искусственного освещения.	В хореографическом зале (кабинет № 305) заменены перегоревшие источники искусственного освещения.
5.	Довести параметры микроклимата (температуры, относительной влажности воздуха) в кабинетах № 101 (мастерская моделирования одежды), № 107 (Пресс-клуб), № 206 (Ансамбль народной песни «Росинка») до нормируемых допустимых показателей температуры воздуха 20-22°С; относительной влажности воздуха 40-60%.	В учебных кабинетах установлены увлажнители воздуха, в течение дня увеличено количество проведения влажных уборок в учебных кабинетах, под батареями установлены поддоны с водой.

6.	В кабинете № 107 (Пресс-клуб) для занятий учащихся не допускать использование стульев с мягким покрытием, офисного стола.	В кабинете № 107 (Пресс-клуб) для занятий учащихся установлены ученические одноместные столы и стулья.
----	---	--

Директор



Н.А.Михалик

Н.О.Пугач
2-31-94

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ХМАО-ЮГРЕ В г. ПОГАЛЫМЕ
ВХОД № 349 ОТ 14.02.2019 г.